

Marking information on ELS gloves - Marquage sur gants isolants ELS – Markeringsinformatie op ELS electro handschoenen

IEC60417-5216 symbol :
suitable for live working
Symbole IEC60417-5216 :
approprié aux travaux sous tension
IEC60417-5216 symbol :
geschikt voor werken onder spanning

Arc Flash tested glove symbol
Symbol de gants testé à l'arc Flash
Handschoenen getest op vlamboog

ID of the notified body monitoring the
quality system
N° de l'organisme notifié surveillant le
système qualité
Nr. van de aangemelde instantie die
toezicht houdt op het kwaliteitssysteem

CLASS: 00
CATEGORY: RC
EN60903:2003
REFERENCE: ELS. 2,5
SIZE: 9
PROD. DATE/
BATCH NUMBER: 08/2019

BINAME
ELECTROGLOVE
1702 GROOT-BIJGAARDEN
BELGIUM

--	--	--

Max. use voltage 500V AC

Class / Classe / Classe
Category / Catégorie / Categorie
Standard / Norme / Norm
Product reference / référence produit / Referentie produkt
Size / Taille / Maat
Month/ Year of production
Mois/Année de fabrication
Maand/Jaar van productie
Manufacturer / Fabricant / Fabrikant
Marking of periodic inspection dates
Marquage des dates d'inspection périodique
Markering van periodieke inspectiedata
Maximum Use Voltage
Tension max d'utilisation
Max. gebruiksspanning